Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
главного управления МЧС России по Томской области
(наименование территориального органа МЧС России)

634034, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26 т.(3822) 600-880 ф.(3822) 600-880 e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района
(наименование органа государственного надзора)

636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 10 а,
тел. 8-38-255-2-53-56, e-mail: gpn_strejevoy@kchs.tomsk.gov.ru

Предписание № 11/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад "Аленушка" с. Назино в лице заведующего Генкель Есении Юрьевне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от 04 марта 2019 года № 11
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. 11 марта 2018 г. по 11 час. 00 мин. 14 марта 2019 г., и.о. начальника ОНДиПР Александровского района УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области – и.о. главного государственного инспектора Александровского района Томской области по пожарному надзору Спицким Алексеем Григорьевичем, проведена плановая выездная проверка Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Аленушка" с. Назино расположенного по адресу: 636760, Томская область, Александровский район 636765, Томская область, Александровский район, с.Назино, ул. Молодежная, 9 (здание детского сада).
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Генкель Есенией Юрьевной - заведующим Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Аленушка" с. Назино
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Установки и системы противопожарной защиты объекта (ПАК	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г.	до 10.00 15 февраля 2020 г.	

	«Стрелец-Мониторинг») смонтированы без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области– и.о. главного государственного инспектора Александровского района Томской области по пожарному надзору Спицкий Алексей Григорьевич М.Л.П.* _____

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«14» марта 2019г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий Муниципальным дошкольным образовательным учреждением. "Детский сад "Аленушка" с. Назино Генкель Есения Юрьевна _____

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«14» марта 2019г.

Предписание направлено: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, №факса с приложением распечатки)

Телефон доверия:
ГУ МЧС России по Томской области: 8(3822) 69-99-99